

Kippinge Vandværk a.m.b.a.
Storstrømsvej 98
4840 Nørre Alslev
Att.: Jacob Thomsen

Rapportnr.: AR-26-CG-26060697-01
Batchnr.: EUDKVE-26060697
Kundenr.: CA0004326
Modt. dato: 02.07.2026
Valideringskode: B8C649F183

Analysereport

Prøvested: Kippinge Vandværk - Sølvgade 26, taphane - 56014 - / 4375001684
Udtagningsadresse: Sølvgade 26, 4840 Nørre-Alslev
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 02.07.2026 kl. 12:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 02.07.2026 - 06.07.2026

Prøvemærke:	Køkken						
Lab prøvenr:	835-2026-81633907	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	3.4	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.09	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	0.012	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	20.0	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	680	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	15
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Guldborgsund Kommune, Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kippinge Vandværk a.m.b.a.
Storstrømsvej 98
4840 Nørre Alslev
Att.: Jacob Thomsen

Rapportnr.: AR-26-CG-26060697-01
Batchnr.: EUDKVE-26060697
Kundenr.: CA0004326
Modt. dato: 02.07.2026
Valideringskode: B8C649F183

Analysereport

Prøvested: Kippinge Vandværk - Sølvgade 26, taphane - 56014 - / 4375001684
Udtagningsadresse: Sølvgade 26, 4840 Nørre-Alslev
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 02.07.2026 kl. 12:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 02.07.2026 - 06.07.2026

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2026- 81633907	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

06.07.2026



I tvivl om ægtheden?
 Scan QR koden
 Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
 Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse
 *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.ND: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.